

Passport membránové – tlakové expanzní nádoby Vyrobeno a testováno dle směrnice 2014/68/EU

Údaje na štítku tlakové expanzní nádoby:



Flamco B.V. – Bunschoten – the Netherlands
www.flamcogroup.com



Your reliable partner

Baseflex		
Capacity / Inhalt / Inhoud / Contenance	<input type="text"/>	Litres
Gas charge / Vordruck / Voordruk / Pression initiale	1,5	bar
Max. working pressure / Max. zul. betriebsüberdruck / Max. werkdruk / Pression de service max.	6,0	bar
Test pressure / Prüfdruck / Testdruk / Pression d'épreuve	9,0	bar
Max. temp. diaphragm / Max. betriebstemp. membrane / Max. temp. membraan / Temp. membrane max.	70	°C
Min. working temperature / Min. betriebstemperatur / Min. werktemperatuur / Température de service min.	120	°C
Article code / Artikelnummer / Artikelnummer / Code article	<input type="text"/>	

Rok výroby:	
Výrobní číslo:	
Dle schváleného výkresu:	

Materiál: dle výše uvedeného výkresu (viz výkres)

Zvláštní detaily : nepoužité
 Ochrana : epoxidový práškový nástřik
 Způsob použití : expanzní nádoba
 Klasifikace dle PED čl. 3.3 : kat. IV

Bylo podrobena následujícím testům a kontrolám v souladu s nařízením 2014/68/EC, příloha I, oddíl 3.2:

- přijímací kontrola
- tlaková zkouška
- detekční test těsnosti

Je ověřeno, že výše uvedené nádoby splňují požadavky směrnice 2014/68/EC Evropského Parlamentu a shromáždění ze dne 15.05.2014

Toto prohlášení potvrzuje, že podmínky formulované v:

-certifikátu č. PED/B/9003574 (EC testování prototypu pro modul B) jsou splněny.

Toto prohlášení platí pouze ve spojení s:

-certifikát č. 0038/PED/RQA664420 (EC testování prototypu pro modul D) dle Lloyds Register Verification Ltd. Fenchurch Street, London EC3M 4BS, U.K. identifikační č. 0038.

Důležité upozornění pro uživatele: Podívejte se prosím do návodu pro obsluhu pro informaci o správné montáži, uvedení do provozu, provozu, údržbě a kontrole.

Přílohy:

- platný výkres
- návod k obsluze (přiložen k expanzní nádobě)

Bunschoten, 10.01.2021