



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří

Číslo jednací: ZU/32679/2020
Číslo spisu: S- ZU/32679/2020
Spisový znak: 4.0.3.
Vyřizuje.: Ing. Dagmar Pecáková
Tel.: 543 423 361
Mobil: 734 185 035
E-mail: dagmar.pecakova@zuova.cz
Datum: 23.11.2020

Gebo Bohemia, spol. s r.o.
Čestlice 272
251 01 Čestlice
Česká republika

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ PŘÍCHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona České republiky č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, jste požádali o ověření zdravotní nezávadnosti výrobku kulové kohouty **GEBO G316**, výrobce **Starfit China Ltd., Room 2606, 26/F, Westin Centre, 26 Hung To Road, Kwun Tong Kowloon, HONG KONG.**

Jedná se o výrobek určený pro krátkodobý styk s pitnou vodou, sloužící pro rozvody pitné vody.

Jelikož se jedná o výrobek z korozivzdorné oceli, který svým složením odpovídá výrobkům uvedeným v § 9, odst. 1a) vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, lze na základě ověření o chemickém složení ve formě zkušební protokolu vydaného zkušební laboratoří vydat rozhodnutí o zdravotní nezávadnosti výrobku.

Výše uvedený výrobek kulové kohouty **GEBO G316** byl souladu s § 9, odst. 1 vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, podroben metalurgické analýze metodou stanovení prvků na optickoemisním spektrometru, akreditovanou zkušební laboratoří a výsledky analýzy byly podkladem pro toto zhodnocení.

Jako podklad pro vyhotovení výsledného zhodnocení předmětů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou byly předloženy:

1. Přihláška předmětu, materiálu, výrobku ze dne: 18.11.2020 s názvem výrobku a výrobcem.
2. Protokol o akreditované zkoušce č. 30-15109/JP ze dne: 31.8.2020., vydaný Zkušební laboratoří č. 1045.1 akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/EC 17025:2018, Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

Na základě přezkoumání předložené dokumentace o výrobcích, posouzení a zhodnocení výsledků výluhových testů lze konstatovat, že výrobek: kulové kohouty **GEBO G316**, výrobce **Starfit China Ltd., Room 2606, 26/F, Westin Centre, 26 Hung To Road, Kwun Tong Kowloon, HONG KONG.**

splňuje

požadavky na výrobky pro přímý a krátkodobý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 409/2005 Sb. v platném znění, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Gorkého 6, 602 00 Brno

Ing. Dagmar Pecáková
zástupce vedoucí Oddělení anorganických analýz

Upozornění:

Upozorňujeme, že naše vyjádření se vztahuje pouze na výrobek: **kulové kohouty GEBO G316**, výrobce **Starfit China Ltd., Room 2606, 26/F, Westin Centre, 26 Hung To Road, Kwun Tong Kowloon, HONG KONG** a závěry vyvozené z tohoto šetření je možno uplatnit u ostatních výrobků téhož druhu pouze tehdy, pokud svým složením a vlastnostmi zcela odpovídají námi vyšetřovaným vzorkům.